



Дата
Подпись
Инф. № дубл.
Взам. инф. №
Подп. и дата
Инф. № подл.

- Сигнализация открытия дверей РУ-0,4(10) кВ луча "А"
- Сигнализация открытия дверей РУ-0,4(10) кВ луча "Б"
- Сигнализация открытия дверей трансформаторной камеры луча "А"
- Сигнализация открытия дверей трансформаторной камеры луча "Б"
- Сигнализация состояния АВР луча "А"
- Сигнализация состояния АВР луча "Б"
- Сигнализация открытия двери шкафа УСПД

Примечание:
ЦСОИ "ОЭК" рассматривается отдельным проектом.

Условные обозначения:

- PIKxx - прибор учета, xx - порядковый номер ИИК;
- XR - разветвитель интерфейса RS-485;
- XP - разветвитель питания;
- X - коробка переходная испытательная;
- TA - трансформатор тока.

<i>Торengineer.ru</i> ТП-000.С4			
АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ г. Москвы.			
Изм.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разработал	Иванов Д.		
Проверил	Иванов Д.		
Трансформаторная подстанция ТП-000		Стадия	Лист
		РД	1
		Листов	4
Н. контроль		Иванов Д.	
Утвердил		Иванов Д.	
Схема внешних соединений			Разработка ЭО, ЭН, ЭС <i>Торengineer.ru</i> 8(4 95)215-07-75 Формат А3