

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудов., изд., материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Кол-во, итого	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Электрооборудование. ВРУ-1, ВРУ-2</u>							
1	Бокс на 54 модуля	IP54		"ABB"	шт.	2		
2	Выключатель автоматический 4-х полюсный на ток 250А	T4N 250 SAC		"ABB"	шт.	2		
3	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 63А	S293		"ABB"	шт.	4		
4	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 50А	S293		"ABB"	шт.	1		
5	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 25А	S293		"ABB"	шт.	9		
6	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 32А	S293		"ABB"	шт.	2		
	<u>Кабельно-проводниковая продукция</u>							
7	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 4x120 мм.кв.	ВБбШв		"Электрокабель"	м.	60		
8	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x16 мм.кв.	ВВГнг-Ls		"Электрокабель"	м.	420		
9	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x6 мм.кв.	ВВГнг-Ls		"Электрокабель"	м.	60		
	<u>Материалы</u>							
10	Труба гофрированная диаметром 50 мм	ПВХ			м.	420		
11	Труба гофрированная диаметром 32 мм	ПВХ			м.	650		с учетом добавленных ШР 1Д-ЦР 20.Д
	<u>Электрооборудование. ЩР 1.1, ..., ЩР 1.24 (типовой, таких 24 шт.)</u>							
12	Бокс на 24 модуля	IP54		"ABB"	шт.	1	24	44
13	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 20А	S203		"ABB"	шт.	1	24	44
14	УЗО (устройство защитного отключения) на ток 40А/30мА, 220В	F202		"ABB"	шт.	3	72	92
15	Выключатель автоматический однополюсный на ток 16А	S201		"ABB"	шт.	9	216	236
	<u>Кабельно-проводниковая продукция</u>							
16	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x16 мм.кв.	ВВГнг-Ls		"Электрокабель"	м.	100		
17	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x6 мм.кв.	ВВГнг-Ls		"Электрокабель"	м.	80		
18	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 3x2,5 мм.кв.	ВВГнг-Ls		"Электрокабель"	м.	* уточняется Заказчиком		
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
19	Розетка 2Р+Е 220В с защитными шторками для скрытой установки	IP54			шт.	350	где 250шт - раб места и 100шт-упаковщик	
	<u>Материалы</u>							
20	Труба гофрированная диаметром 50 мм	ПВХ			м.	100		
21	Труба гофрированная диаметром 32 мм	ПВХ			м.	80		
22	Труба гофрированная диаметром 20 мм	ПВХ			м.	* уточняется Заказчиком		
	<u>Электрооборудование. ЩО 1.1, ЩО 1.2, ЩО 1.3 (типовой, таких 3 шт.)</u>							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

* уточняется Заказчиком- блоки розеток расположены на корпусе щита; длина групповых розеточных линий уточняется Заказчиком.

Примечание: 1. Марки электроустановочных изделий выбираются Заказчиком.
2. Тип материалов и оборудования может быть заменен на эквивалентные.
3. Марки светильников общественных зон выбираются Заказчиком.

						23-04-2012-30М			
						Адрес: МО, Подольский р-н, складские помещения			
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Внутреннее электрическое освещение и силовое оборудование	Стандия	Лист	Листов
							РД	15	17
							000 "ТВИН"		

Гл специалист	Бельков	23.04.12
Проверил	Рогозин	23.04.12
Разработал	Светлов	23.04.12
Норм контрол		

Спецификация

000 "ТВИН"