

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудов., изд., материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Кол-во, итого	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x16 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	300		
46	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x6 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	360		
47	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 3x1,5 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	240	2880	
48	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 3x2,5 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	30	360	
	<u>Материалы</u>							
49	Труба гофрированная диаметром 50 мм	ПВХ			м.	300		
50	Труба гофрированная диаметром 32 мм	ПВХ			м.	360		
51	Труба гофрированная диаметром 20 мм	ПВХ			м.	270	3240	
	<u>Электрооборудование. ЩО 2.4, ЩО 3.4, ЩО 4.4, ЩО 5.4 (типовой, таких 4 шт.)</u>							
52	Бокс на 36 модулей	IP54		"ABB"	шт.	1	4	
53	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 20А	S203		"ABB"	шт.	1	4	
54	Выключатель автоматический однополюсный на ток 10А	S201		"ABB"	шт.	7	28	
55	Выключатель автоматический однополюсный на ток 6А	S201		"ABB"	шт.	1	4	
56	Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный на ток 16А, ток утечки 30mA	DS941		"ABB"	шт.	1	4	
57	Пускатель магнитный	ESB 63-40		"ABB"	шт.	1	4	
	<u>Кабельно-проводниковая продукция</u>							
58	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x16 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	100		
59	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5x6 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	100		
60	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 3x1,5 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	210	840	
61	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 3x2,5 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	30	120	
	<u>Материалы</u>							
62	Труба гофрированная диаметром 50 мм	ПВХ			м.	100		
63	Труба гофрированная диаметром 32 мм	ПВХ			м.	100		
64	Труба гофрированная диаметром 20 мм	ПВХ			м.	240	960	
	<u>Электроустановочные изделия (таких 4 уровня)</u>							
65	Светильник потолочный светодиодный	(1x20)Вт			шт.	1410	5640	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Примечание: 1. Марки электроустановочных изделий выбираются Заказчиком.
 2. Тип материалов и оборудования может быть заменен на эквивалентные.
 3. Марки светильников общественных зон выбираются Заказчиком.

						23-04-2012-30М			
						Адрес: МО, Подольский р-н, складские помещения			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Внутреннее электрическое освещение и силовое оборудование	Стандия	Лист	Листов
							РД	17	17
Гл. специалист		Бельков			23.04.12		000 "ТВИН"		
Проверил		Рогозин			23.04.12				
Разработал		Светлов			23.04.12				
Норм. контрол						Спецификация			