

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудов., изд., материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Кол-во, итого	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Бокс на 36 модулей	IP54		"ABB"	шт.	1	3	
24	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 20А	S203		"ABB"	шт.	1	3	
25	Выключатель автоматический однополюсный на ток 10А	S201		"ABB"	шт.	7	21	
26	Выключатель автоматический однополюсный на ток 6А	S201		"ABB"	шт.	1	3	
27	Пускатель магнитный	ESB 63-40		"ABB"	шт.	1	3	
	<u>Кабельно-проводниковая продукция (ЩО 1.1, ЩО 1.2, ЩО 1.3, ЩО 1.4.)</u>							
28	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 5х6 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	40		
29	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 3х1,5 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	240	960	
	<u>Материалы</u>							
30	Труба гофрированная диаметром 32 мм	ПВХ			м.	40		
31	Труба гофрированная диаметром 20 мм	ПВХ			м.	240	960	
	<u>Электрооборудование. ЩО 1.4</u>							
32	Бокс на 36 модулей	IP54		"ABB"	шт.	1		
33	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 20А	S203		"ABB"	шт.	1		
34	Выключатель автоматический однополюсный на ток 10А	S201		"ABB"	шт.	7		
35	Выключатель автоматический однополюсный на ток 6А	S201		"ABB"	шт.	1		
36	Пускатель магнитный	ESB 63-40		"ABB"	шт.	1		
	<u>Кабельно-проводниковая продукция</u>							
37	Кабель с двойной изоляцией с медными жилами, сечением 3х1,5 мм.кв.	ВВГнг-LS		"Электрокабель"	м.	240		
	<u>Материалы</u>							
38	Труба гофрированная диаметром 20 мм	ПВХ			м.	240		
	<u>Электрооборудование. ЩО 2.1, ЩО 3.1, ЩО 4.1, ЩО 5.1, ЩО 2.2, ЩО 3.2, ЩО 4.2, ЩО 2.3, ЩО 3.3, ЩО 4.3, ЩО 5.3, ЩО 2.4, ЩО 3.4, ЩО 4.4, ЩО 5.4 (типовой, таких 12 шт.)</u>							
39	Бокс на 36 модулей	IP54		"ABB"	шт.	1	12	
40	Выключатель автоматический 3-х полюсный на ток 20А	S203		"ABB"	шт.	1	12	
41	Выключатель автоматический однополюсный на ток 10А	S201		"ABB"	шт.	7	84	
42	Выключатель автоматический однополюсный на ток 6А	S201		"ABB"	шт.	1	12	
43	Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный на ток 16А, ток утечки 30mA	DS941		"ABB"	шт.	1	12	
44	Пускатель магнитный	ESB 63-40		"ABB"	шт.	1	12	
	<u>Кабельно-проводниковая продукция</u>							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Примечание: 1. Марки электроустановочных изделий выбираются Заказчиком.  
2. Тип материалов и оборудования может быть заменен на эквивалентные.  
3. Марки светильников общественных зон выбираются Заказчиком.

						23-04-2012-30М			
						Адрес: МО, Подольский р-н, складские помещения			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Внутреннее электрическое освещение и силовое оборудование	Стандия	Лист	Листов
							РД	16	17
Гл специалист		Бельков			23.04.12		000 "ТВИН"		
Проверил		Рогозин			23.04.12				
Разработал		Светлов			23.04.12				
Норм контрол									

Спецификация